

ZAPISNIK

- o izvršenim radovima -

Dana 10. septembra 2024. godine, saradnici IRITEL-a završili su dodatno konfigurisanje sistema za daljinski nadzor na lokacijama Železnice Srbije.

Nakon puštanja u rad servera za nadzor, uočeno je da se na aplikaciji NMS SUNCE ne prikazuju izmerene veličine, odnosno da server nema komunikaciju sa uređajima za nadzor (DNU24).

Dana 19. jula 2024. godine, saradnici IRITEL-a završili su dodatno konfigurisanje sistema za nadzor na lokaciji EVP Zemun.


Nadzor na lokaciji EVP Zemun je testiran 7 nedelja i ustanovljeno je da sistem radi u skladu sa definisanim karakteristikama, da se podaci prosleđuju do server računara i da se prikazuju na aplikaciji NMS SUNCE.

Dana 10. septembra 2024. godine, saradnici IRITEL-a završili su dodatno konfigurisanje sistema za daljinski nadzor na preostale četiri lokacije Železnice Srbije:

- PSN Batajnica,
- PS Stara Pazova,
- EVP Indija,
- PSN Beška.

Izmerene veličine se prosleđuju i prikazuju na aplikaciji NMS SUNCE na lokacijama PSN Batajnica, PS Stara Pazova. Lokacije EVP Indija i PSN Beška se se prikazivati na aplikaciji kada se stvore uslovi, odnosno kada se obezbedi potrebna komunikacija sa serverom.

Rukovodilac sektora energetske
elektronike Iritel-a



Dr Dragana Petrović dipl.inž.

U Beogradu, 16.09.2024.